

# CE PRÜFUNGSZEUGNIS

ÜBER LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN VON BAUPRODUKTEN FÜR DIE CE-KENNZEICHNUNG

BOD-11-01-07-02

**Produkt:** Laminatfußböden „BREEZE LINE, CHARM LINE, COURAGE LINE,  
 TIME LINE, VANITY LINE, VITALITY LINE“

**Auftraggeber:** ter Hürne GmbH & Co.KG  
 Ramsdorfer Str. 5  
 46354 Südlohn

**Auftrag:** Bestimmung des Wärmedurchlasswiderstandes gemäß EN 12667 / EN 14041

**Prüfberichte:** 279268/1

**Ergebnis:**

Varianten	Wärmedurchlasswiderstand R	Deklaration gemäß EN 14041
oben aufgeführte Produkte	0,067 (m <sup>2</sup> K)/W - 0,115 (m <sup>2</sup> K)/W	0,067 (m <sup>2</sup> K)/W - 0,115 (m <sup>2</sup> K)/W*

\* Der Anforderungswert für eine Fußbodenheizungseignung von  $R \leq 0,15 \text{ (m}^2\text{K)/W}$ , entnommen der Richtlinie für den Einsatz von Bodenbelägen auf Fußbodenheizungen vom deutschen Bundesverband Flächenheizungen, wurden von den geprüften Varianten erfüllt.

Dresden, 10.01.2011



Leiter des Prüflaboratoriums




verantwortlicher Bearbeiter