

CE PRÜFUNGSZEUGNIS

ÜBER LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN VON BAUPRODUKTEN FÜR DIE CE-KENNZEICHNUNG

BOD-11-01-05-02

- Produkt:** Laminatfußboden „**BREEZE LINE, CHARM LINE, COURAGE LINE, TIME LINE, VANITY LINE, VITALITY LINE**“
Abmessungen: 1285 mm x 192 mm x 12 mm
- Auftraggeber:** ter Hürne GmbH & Co. KG
Ramsdorfer Str. 5
46354 Südlohn
- Auftrag:** Prüfung des elektrostatischen Verhaltens eines Laminatbodens und
Klassifizierung nach EN 14041:2008
- Prüfmethodik:** Bestimmung der Personenspannung im Begehtest nach EN 1815:1997
- Prüfbericht:** 279268/1
- Prüfergebnis:** Beim Begehtest nach EN 1815 im Klima 23 °C / 25 % relative Luftfeuchte
war die gemessene Personenspannung $U \leq 2$ kV.
Die Produkte „**BREEZE LINE, CHARM LINE, COURAGE LINE, TIME LINE, VANITY LINE und VITALITY LINE**“ erfüllen somit die Bedingungen für eine
Einstufung als

"Antistatischer Bodenbelag"

gemäß EN 14041:2008.

Dresden, 10.01.2011



Leiter des Prüflaboratoriums



verantwortlicher Bearbeiter