

CE PRÜFUNGSZEUGNIS

ÜBER LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN VON BAUPRODUKTEN FÜR DIE CE-KENNZEICHNUNG

BOD-10-05-12-03

Produkte: Avatara-Floor: SOLID EDITION, ACTIVE EDITION, SHINY EDITION
 (Beanspruchungsklassen 21 - 23 und 31 - 32)
 Abmessungen: 1280 mm x 192 mm x 12 mm
 mit den Oberflächenstrukturen:
 gebürstet - matt
 geport - matt
 synchron - tiefglänzend

Auftraggeber: ter Hürne GmbH & Co. KG
 Ramsdorfer Str. 5
 46354 Südlohn

Auftrag: Prüfung und Klassifizierung ausgewählter Eigenschaften gemäß
 EN 14041 (CE-Kennzeichnung)

Prüfberichte: 278275, 270041

Prüfergebnis:

Eigenschaft	Deklaration gemäß EN 14041
Brandverhaltens gemäß EN ISO 9239-1, Klassifikation gemäß EN 13501-1	Brandklasse C _{fl} -s1
Rutschfestigkeit gemäß EN 13893	Klasse DS
Formaldehydemission gemäß EN 717-1	Klasse E1
Wärmedurchlasswiderstand gemäß EN 12667	0,12 (m ² K) / W

Das CE-Prüfungszeugnis gilt bis zum 17.11.2013.

Dresden, 12.05.2010

z. B.

Leiter des Prüflaboratoriums



Heitler

verantwortlicher Bearbeiter