

CE PRÜFUNGSZEUGNIS

ÜBER LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN VON BAUPRODUKTEN FÜR DIE CE-KENNZEICHNUNG

BOD-10-05-12-05/1

Produkte: Avatara-Floor: SOLID EDITION, ACTIVE EDITION, SHINY EDITION
(Beanspruchungsklassen 21 - 22)
Abmessungen: 1280 mm x 192 mm x 12 mm
mit den Oberflächenstrukturen:
glatt - hochglänzend

Auftraggeber: ter Hürne GmbH & Co. KG
Ramsdorfer Str. 5
46354 Südlohn

Auftrag: Prüfung und Klassifizierung ausgewählter Eigenschaften gemäß
EN 14041 (CE-Kennzeichnung)

Prüfberichte: 278275, 270041, 270206

Prüfergebnis:

Eigenschaft	Deklaration gemäß EN 14041
Brandverhaltens gemäß EN ISO 9239-1, Klassifikation gemäß EN 13501-1	Brandklasse C _{fl} -s1
Rutschfestigkeit gemäß EN 13893	Klasse DS
Formaldehydemission gemäß EN 717-1	Klasse E1
Wärmedurchlasswiderstand gemäß EN 12667	0,12 (m ² K) / W
Elektrostatische Eigenschaften gemäß EN 1815 (nur Hochglanzstruktur)	antistatisch

Das CE-Prüfungszeugnis gilt bis zum 17.11.2013.

Dresden, 27.07.2010



Leiter des Prüflaboratoriums




verantwortlicher Bearbeiter