

P R Ü F U N G S Z E U G N I S

ST-11-01-03-01

Produkt: Laminatfußboden „**BREEZE LINE, CHARM LINE, COURAGE LINE, TIME LINE, VANITY LINE, VITALITY LINE**“

Abmessungen: 1285 mm x 192 mm x 12 mm

Auftraggeber: ter Hürne GmbH & Co. KG
Ramsdorfer Str. 5
46354 Südlohn

Grundlagen: Fremdüberwachung von Laminatfußböden
Prüfung und Bewertung ausgewählter Eigenschaften gemäß EN 13329

Prüfbericht: 279268/1

Prüfergebnis:

- Allgemeine Anforderungen gemäß Tab. 1 erfüllt
- Klassifizierungsanforderungen für folgende Beanspruchungsklassen erfüllt:

Abriebfestigkeit:	Klasse 21 - 23, 31 - 34
Stoßbeanspruchung:	Klasse 21 - 23, 31 - 33
Dickenquellung:	Klasse 21 - 23, 31 - 34
Fleckenunempfindlichkeit:	Klasse 21 - 23, 31 - 33
Stuhlrollentest:	Klasse 21 - 23, 31 - 33
Möbelfußverschieben:	Klasse 21 - 23, 31 - 33

Die Produkte „**BREEZE LINE, CHARM LINE, COURAGE LINE, TIME LINE, VANITY LINE und VITALITY LINE**“ erfüllen die allgemeinen Anforderungen gemäß Tab. 1 sowie die Klassifizierungsanforderungen für die Beanspruchungsklassen 21 - 23 und 31 - 33 gemäß EN 13329.

Das Prüfungszeugnis gilt bis zum 04.01.2012.

Dresden, 10.01.2011



Leiter des Prüflaboratoriums



verantwortlicher Bearbeiter