

CE PRÜFUNGSZEUGNIS

ÜBER LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN VON BAUPRODUKTEN FÜR DIE CE-KENNZEICHNUNG

BOD-11-01-06-02

Produkt: Laminatfußböden mit den Oberflächenstrukturen BS, WG, RF, EX, OA, WO, PS, WF, SP, AS, SU, GL, LP, EW, RS, DB

Auftraggeber: ter Hürne GmbH & Co.KG
Ramsdorfer Str. 5
46354 Südlohn

Auftrag: Bestimmung der Rutschfestigkeit gemäß EN 13893 / Klassifikation gemäß EN 14041

Prüfberichte: 265188
276279
279047
270181

Ergebnis: Mit den ermittelten Ergebnissen von $\mu = 0,46 - 0,70$ erfüllen die geprüften Oberflächenstrukturen von Laminatfußböden die Anforderungen für die Klasse DS ($\mu = 0,30$) gemäß EN 14041 (CE-Kennzeichnung).

Dresden, 10.01.2010



Leiter des Prüflaboratoriums




verantwortlicher Bearbeiter