

P R Ü F U N G S Z E U G N I S


PT-10-03-30-01

- Produkt:** PDL-Boden „Avatara-Floor“
„SOLID EDITION, ACTIVE EDITION, SHINY EDITION“
Abmessungen: 1280 mm x 192 mm x 10 mm
- Auftraggeber:** ter Hürne GmbH & Co. KG
Ramsdorfer Str. 5
46345 Südlohn
- Auftrag:** Bestimmung des raumakustischen Verhaltens von Fußboden
nach IHD-Werknorm 431
- Grundlage:** Prüfbericht Nr. 269259 vom 30.3.2010
- Prüfergebnis:** Verbesserungsmaß gegenüber der Referenz ΔL = 7,3 dB(A)
Reduktion der Lautheit gegenüber der Referenz ΔN = 9,2 Sone
Relative Differenz der Lautheiten $\Delta N / N$ = 34,0 %

Dresden, 30.3.2010



Leiter des Prüflaboratoriums



verantwortlicher Bearbeiter